

检测范围

三层 ICU 区域

| 序号 | 房间名称   | 级别  |  | 序号 | 房间名称   | 级别  |
|----|--------|-----|--|----|--------|-----|
| 1  | 治疗室 1  | 8 级 |  | 22 | 交换区    | 8 级 |
| 2  | 治疗室 2  | 8 级 |  | 23 | 前室 1   | 8 级 |
| 3  | 治疗室 15 | 8 级 |  | 24 | 治疗室 3  | 8 级 |
| 4  | 治疗室 16 | 8 级 |  | 25 | 前室 2   | 8 级 |
| 5  | 治疗室 17 | 8 级 |  | 26 | 治疗室 5  | 8 级 |
| 6  | 治疗室 18 | 8 级 |  | 27 | 治疗室 6  | 8 级 |
| 7  | 治疗室 19 | 8 级 |  | 28 | 治疗室 7  | 8 级 |
| 8  | 治疗室 20 | 8 级 |  | 29 | 治疗室 8  | 8 级 |
| 9  | 治疗室 26 | 8 级 |  | 30 | 治疗室 9  | 8 级 |
| 10 | 治疗室 27 | 8 级 |  | 31 | 治疗室 10 | 8 级 |
| 11 | 治疗室 28 | 8 级 |  | 32 | 治疗室 11 | 8 级 |
| 12 | 治疗室 29 | 8 级 |  | 33 | 治疗室 12 | 8 级 |
| 13 | 讨论室    | 8 级 |  | 34 | 治疗室 13 | 8 级 |
| 14 | 值班室 1  | 8 级 |  | 35 | 治疗室 21 | 8 级 |
| 15 | 值班室 2  | 8 级 |  | 36 | 治疗室 22 | 8 级 |
| 16 | 清洁间    | 8 级 |  | 37 | 治疗室 23 | 8 级 |
| 17 | 护理更衣室  | 8 级 |  | 38 | 治疗室 25 | 8 级 |
| 18 | 缓卫区    | 8 级 |  | 39 | 仪器室    | 8 级 |
| 19 | 库房     | 8 级 |  | 40 | 护理长室   | 8 级 |
| 20 | 走廊 2   | 8 级 |  | 41 | 走廊 1   | 8 级 |
| 21 | 治疗准备室  | 8 级 |  | /  | /      | /   |

四层 ICU 区域

| 序号 | 房间名称   | 级别  |  | 序号 | 房间名称    | 级别  |
|----|--------|-----|--|----|---------|-----|
| 1  | 治疗室 1  | 8 级 |  | 14 | 治疗室 13  | 8 级 |
| 2  | 治疗室 2  | 8 级 |  | 15 | 治疗室 15  | 8 级 |
| 3  | 治疗室 3  | 8 级 |  | 16 | 治疗室 16  | 8 级 |
| 4  | 治疗室 5  | 8 级 |  | 17 | 治疗室 17  | 8 级 |
| 5  | 前室 1   | 8 级 |  | 18 | 治疗室 18  | 8 级 |
| 6  | 治疗室 6  | 8 级 |  | 19 | 护士长办公室  | 8 级 |
| 7  | 前室 2   | 8 级 |  | 20 | 讨论室     | 8 级 |
| 8  | 治疗室 7  | 8 级 |  | 21 | 治疗室     | 8 级 |
| 9  | 治疗室 8  | 8 级 |  | 22 | 库房      | 8 级 |
| 10 | 治疗室 9  | 8 级 |  | 23 | 值班室     | 8 级 |
| 11 | 治疗室 10 | 8 级 |  | 24 | 准备室（走廊） | 8 级 |
| 12 | 治疗室 11 | 8 级 |  | 25 | 缓卫室     | 8 级 |
| 13 | 治疗室 12 | 8 级 |  | /  | /       | /   |

四层手术室区域

| 序号 | 房间名称      | 级别   |  | 序号 | 房间名称        | 级别 |
|----|-----------|------|--|----|-------------|----|
| 1  | OP1 IV级   | 8.5级 |  | 23 | 器械(0P2-3)   | 8级 |
| 2  | OP2 I级    | 5级   |  | 24 | 器械(0P3-4)   | 8级 |
| 3  | OP3 I级    | 5级   |  | 25 | 器械(0P6-7)   | 8级 |
| 4  | OP4 III级  | 7级   |  | 26 | 洁净走廊(1-7)   | 8级 |
| 5  | OP5 IV级   | 8.5级 |  | 27 | 控制室(0P5)    | 8级 |
| 6  | OP6 II级   | 6级   |  | 28 | 器械(0P8-9)   | 8级 |
| 7  | OP7 II级   | 6级   |  | 29 | 器械(0P10-11) | 8级 |
| 8  | 08 III级   | 7级   |  | 30 | 器械(0P12-13) | 8级 |
| 9  | OP9 III级  | 7级   |  | 31 | 仪器存放区2      | 8级 |
| 10 | OP10 III级 | 7级   |  | 32 | 洁净走廊(8-13)  | 8级 |
| 11 | OP11 I级   | 5级   |  | 33 | 器械(0P15-16) | 8级 |
| 12 | OP12 II级  | 6级   |  | 34 | 器械(0P16-17) | 8级 |
| 13 | OP13 II级  | 6级   |  | 35 | 器械(0P19-20) | 8级 |
| 14 | OP14 IV级  | 8.5级 |  | 36 | 器械(0P18)    | 8级 |
| 15 | OP15 IV级  | 8.5级 |  | 37 | 仪器存放区3      | 8级 |
| 16 | OP16 I级   | 7级   |  | 38 | 洁净走廊(14-20) | 8级 |
| 17 | OP17 I级   | 7级   |  | 39 | 领料区         | 8级 |
| 18 | OP18 III级 | 7级   |  | 40 | 无菌物品存放区     | 8级 |
| 19 | OP19 II级  | 6级   |  | 41 | 消毒室1        | 8级 |
| 20 | OP20 I级   | 7级   |  | 42 | 消毒室2        | 8级 |

四层产科区域

| 序号 | 房间名称        | 级别   |  | 序号 | 房间名称 | 级别   |
|----|-------------|------|--|----|------|------|
| 1  | 产科 OP1 III级 | 7级   |  | 4  | 无菌室  | 8级   |
| 2  | 产科 OP2 IV级  | 8.5级 |  | 5  | 产科前室 | 8.5级 |
| 3  | 恢复区         | 8级   |  | /  | /    | /    |

九层 TPN 配药区

| 序号 | 房间名称 | 级别 |  | 序号 | 房间名称 | 级别 |
|----|------|----|--|----|------|----|
| 1  | TPN  | 7级 |  | 2  | 前室   | 8级 |

十一层化疗配药区

| 序号 | 房间名称 | 级别 |  | 序号 | 房间名称 | 级别 |
|----|------|----|--|----|------|----|
| 1  | 配药区  | 7级 |  | 2  | 缓冲间  | 8级 |